

CERTIFIKÁT č. 00096/104/2/2009

z 26. novembra 2009

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., akreditovaný certifikačný orgán certifikujúci výrobky, registračné číslo 009/P-018, vydáva tento certifikát.

1. Typ výrobku:

**Teplovodný kotol na drevné pelety
typ: IMG KP 100-24**

- | | |
|---|----------|
| 2. Číselný kód colného sadzobníka, informatívny údaj: | 8403 |
| 3. Číselný kód klasifikácie produkcie (KP), informatívny údaj: | 28.22.12 |
| 4. Žiadateľ: IMG ENERGIE, s.r.o., Palučanská 371/54, 031 01 Liptovský Mikuláš | |
| 5. IČO: | 36420344 |
| 6. Výrobca: | |

IMG ENERGIE, s.r.o., Palučanská 371/54, Liptovský Mikuláš

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami uvedenými v


STN EN 303-5: 2001

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami sú uvedené v správe o počiatočných skúškach č. S 03/09/00032/4501/SC zo dňa 24.11.2009.

Pravidlá pre nakladanie s certifikátom sú uvedené na druhej strane.

(pečiatka)




Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov

Pravidlá pre používanie certifikátu:

Novelizácia uvedených technických požiadaviek, alebo vydanie nových harmonizovaných noriem môže mať vplyv na zistenia, na základe ktorých je potvrdená zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s týmito technickými požiadavkami a vystavený tento certifikát. V tomto prípade je nutné preskúmať použiteľnosť certifikátu pre účely vydania vyhlásenia o zhode výrobkov uvádzaných na trh.

Je zakázané meniť, dopĺňovať alebo prepisovať údaje v certifikáte.

Certifikát nie je možné použiť ako certifikát výrobkov, u ktorých bola bez súhlasu SKTC-104 vykonaná zmena ovplyvňujúca zhodu s použitými technickými požiadavkami.

Špecifikácia vlastností:

Menovitý výkon: 24 kW

Účinnosť pri menovitom tepelnom výkone: 85 %

CO 10 %O₂: 188 mg/m³

NOx 10 %O₂: 195 mg/m³

OGC 10 %O₂: 3 mg/m³

Prach: 15 mg/m³

